

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Okresowy przegląd stanu technicznego gaśnic i hydrantów w obiektach MOSiR Płock w 2018”, jest:
 - 1) przegląd i konserwacja gaśnic,
 - 2) przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - 3) wymiana środka gaśniczego w gaśnicach, zgodnie z zasadami określonymi przez producenta,
 - 4) utylizacja usuniętego środka gaśniczego.

II Wykonanie czynności dodatkowych

1. W przypadku stwierdzenia, podczas przeprowadzania przeglądu, konieczności wykonania czynności dodatkowych, dot. napraw urządzeń wraz z wymianą środka gaśniczego i jego utylizacji, przedmiot zamówienia zostanie poszerzony o te czynności, potwierdzone odpowiednimi zapisami w protokole i zatwierdzone przez Zamawiającego. Koszty czynności dodatkowych ustalone zostaną na podstawie cen, określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
2. Zamawiający może także zlecić Wykonawcy realizację czynności dodatkowych, nie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, na które nie została określona w ofercie cena jednostkowa, w przypadku gdy przeprowadzony przegląd wskaże, że są one niezbędne do zachowania wymaganego przepisami stanu gaśnic i hydrantów. Wówczas Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
 - rodzaj i zakres ww. czynności wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania,
 - termin wykonania,
 - koszt (cenę) wykonania tych czynności.
3. Czynności, o których mowa wyżej, przed ich zleceniem, wymagają dokonania uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie dla następujących obiektów/komórek organizacyjnych Zamawiającego:
 - 1) Hala ORLEN ARENA Płock, pl. Celebry Papieskiej 1 - tel. 24/367-26-83,
 - 2) Pływalnia Podolanka, Płock, ul. Czwartaków 6 - tel. 24/267-83-21 i 24,
 - 3) Pływalnia Jagiellonka, Płock, ul. Themersonów 1 - tel. 24/262-58-69,
 - 4) Pływalnia Kobylińskiego, Płock, al. Kobylińskiego 28 - tel. 24/262-51-86,
 - 5) Obiekt Plac Dąbrowskiego, Płock, pl. Dąbrowskiego 2a wraz z przybudówką, Płock, pl. Dąbrowskiego 4 - tel. 24/267-84-33,
 - 6) Kompleks Sportowy Stoczniowiec, Płock, ul. Kolejowa 3 - tel. 783-948-036,
 - 7) Stadion Piłkarski, Płock, ul. Borowicka 28 - tel. 24/264-85-18, 783-948-036,
 - 8) Boisko Zamenhofa, Płock, ul. Zamenhofa 11 - tel. 24/366-26-40,
 - 9) Dział Administracyjno-Organizacyjny, Płock, pl. Celebry Papieskiej 1 - tel. 24/266-42-34.

III Termin wykonania zamówienia

- w obiekcie ORLEN ARENA – do 14 grudnia 2018 r.
- w pozostałych obiektach/komórkach organizacyjnych – do 30 listopada 2018 r.

IV Warunki udziału w postępowaniu

Zamówienie może zrealizować Wykonawca, który:

- 1) posiada autoryzację przynajmniej jednego z producentów gaśnic: KZWM Ogniochron S.A., Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, GAZ-TECH Sp. z o.o. Grodków,
- 2) posiada niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (w tym wystarczającym wyposażeniem),
- 4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (przeszkolonymi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu gaśniczego),
- 5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

V Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami dot. urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami obsługi opracowanymi przez producentów poszczególnych urządzeń objętych przeglądem. Przeglądy i naprawy powinny być przeprowadzone w sposób gwarantujący sprawne i niezawodne funkcjonowanie gaśnic i hydrantów.
2. Czynności objęte przedmiotem umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w czasie i miejscu każdorazowo uzgodnionym z kierownikami poszczególnych obiektów/komórek organizacyjnych Zamawiającego.
3. Stwierdzone podczas przeglądu gaśnic i hydrantów nieprawidłowości należy usunąć, a uszkodzone części wymienić.
4. Jeśli gaśnica, w trakcie przeglądu, zostanie czasowo wyłączona z użytkowania bądź zabrana z obiektu przez Wykonawcę celem przeprowadzenia jej konserwacji bądź naprawy, Wykonawca zapewnia na ten czas sprzęt zastępczy. Wyłączona z użytku gaśnica musi być zastąpiona gaśnicą tego samego typu, przeznaczoną do tej samej grupy pożarów i o takiej samej zdolności gaśniczej. Po wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych Zamawiający otrzyma z powrotem sprzęt będący jego własnością.
5. Sprzęt zastępczy musi być sprawny i posiadać kontrolki potwierdzające ważność jego przeglądu, a także wyraźnie i trwale oznakowany w sposób wskazujący Wykonawcę jako właściciela.
6. Wymiana środka gaśniczego polegać będzie na opróżnieniu gaśnicy z tego środka i zastąpienie go nowym środkiem gaśniczym – takim samym lub równoważnym, akceptowanym przez producenta gaśnicy. Nowy środek gaśniczy musi posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania.
7. Wykonawca pozbędzie się usuniętego środka gaśniczego zgodnie z ogólnokrajowymi i lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska oraz przekaze Zamawiającemu kartę odpadów.
8. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ew. uszkodzenia sprzętu Zamawiającego, jakie mogą powstać podczas przeglądu, konserwacji i naprawy.

VI Potwierdzenie przeprowadzonego przeglądu

1. Wykonawca, po zakończeniu prac, potwierdza przeprowadzenie czynności związanych z przeglądem i konserwacją, na kontrolce serwisowej, naklejanej na gaśnicy, zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi normami. Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:
 - 2) nazwa i adres zakładu serwisowego,
 - 3) nazwisko i imię konserwatora,
 - 4) data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
 - 5) data wykonania naprawy (miesiąc / rok),
 - 6) data następnego badania (miesiąc / rok).Przyklejając kontrolkę serwisową autoryzowany Wykonawca potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).
2. Wszystkie badania przeprowadzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądu, muszą być poświadczone stosownym protokołem, sporządzonym odrębnie dla każdego obiektu/komórki organizacyjnej, zawierającym co najmniej następujące informacje:
 - 1) oznaczenie obiektu/komórki organizacyjnej wraz z adresem,
 - 2) wykaz sprzętu podlegającego przeglądowi,
 - 3) wykaz sprzętu podlegającego konserwacji,
 - 4) wykaz sprzętu naprawionego oraz załączone odpowiednie dokumenty, (np. atesty dot. środka gaśniczego, akceptacja środka gaśniczego przez producenta, w przypadku napełnienia środkiem gaśniczym równoważnym),
 - 5) datę dokonania poszczególnych czynności,
 - 6) czynności jakie wykonano,
 - 7) ocenę stanu technicznego sprawdzanego sprzętu,
 - 8) datę kolejnego przeglądu,
 - 9) ew. wykaz sprzętu wymagającego wycofania z użytkowania.

3. Prawidłowo sporządzony i podpisany protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany zakresu świadczenia, w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentów, które mogą okazać się konieczne do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1
- wykaz rodzaju i liczby gaśnic w
poszczególnych obiektach

