

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, w okresie styczeń – grudzień 2018 r., środków do uzdatniania wody basenowej, wymienionych w ust. 2 poniżej, do następujących pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.:
 - 1) Pływalnia Jagiellonka, ul. Themersonów 1,
 - 2) Pływalnia Kobyłanka, al. F. Kobylińskiego 28,
 - 3) Pływalnia Podolanka, ul. Czwartaków 6.
2. Wyszczególnienie środków do uzdatniania wody basenowej:

Lp.	Nazwa produktu	Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie w kg w okresie obowiązywania umowy
1	techniczny podchloryn sodu (NaOCl) w płynie, zawierający min. 15 % aktywnego chloru, o terminie ważności minimum 14 dni	31300
2	kwas siarkowy (H ₂ SO ₄) 96% techniczny	5850
3	siarczan glinu techniczny zawierający min. 16% glinu	250
4	płynny środek przeciw glonom, grzybom i bakteriom, znajdującym się w wodzie, zawierający polimer czwartorzędowy chlorowanej aminy o zawartości substancji czynnej min. 24%	750

3. Powyższe planowane zapotrzebowanie należy traktować jako przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach, w zależności od potrzeb, również w przypadku przestoju pływalni, nieprzewidzianego w chwili opublikowania zaproszenia do składania ofert.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, maksymalnej planowanej ilości towaru.
5. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy bez względu na zmiany ilościowe zamówienia, o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Środki uzdatniania wody basenowej powinny być dostarczane w następujących opakowaniach:
 - 1) techniczny podchloryn sodu - do 30 kg,
 - 2) kwas siarkowy techniczny - do 10 kg,
 - 3) siarczan glinu techniczny - do 25 kg,
 - 4) płynny środek przeciw glonom, grzybom i bakteriom, zawierający polimer czwartorzędowy chlorowanej aminy o zawartości substancji czynnej min. 24% - do 30 kg.
7. Puste opakowania po środkach do uzdatniania wody Wykonawca będzie odbierać przy każdej kolejnej dostawie. W przypadku zakończenia współpracy opakowania z ostatniej dostawy Wykonawca odbierze w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia odbioru opakowań przez Zamawiającego. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż 45 dni od daty ostatniej dostawy.
8. Wymagana jest realizacja dostawy w ciągu 48 godzin (dni robocze*) od pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną) lub w terminie podanym w zamówieniu. Dostawa odbywa się własnym środkiem transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
9. Zamówione środki uzdatniania wody należy każdorazowo dostarczyć na poszczególne pływalnie, wymienione na wstępie, wg ilości i rodzaju środków podanych w zamówieniu.
10. **Wykonawca dostarcza towar do drzwi pomieszczenia składowania i magazynowania środków chemicznych, wskazanego przez Zamawiającego.**

11. Opakowania, w których dostarczane będą środki do uzdatniania wody, powinny być zamknięte fabrycznie bez oznak jakichkolwiek uszkodzeń.
12. Opakowania, wymienione w ust. 11 powyżej, muszą być oznakowane w sposób określony w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o *substancjach chemicznych i ich mieszaninach* (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1213.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w *sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin* (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 450).
13. Oznakowanie opakowania powinno być sporządzone w języku polskim i umieszczone na etykiecie trwale przymocowanej do powierzchni opakowania, zawierającej w szczególności:
 - nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji,
 - nazwę podmiotu wprowadzającego substancję do obrotu,
 - znaki ostrzegawcze,
 - informację dot. składu chemicznego produktu,
 - aktualny termin ważności.
14. W przypadku dostawy środków niespełniających wymagań dot. stanu opakowań i ich oznakowania oraz niespełniających norm jakościowych (np. zawierających zanieczyszczenia) bez aktualnych atestów i kart charakterystyki, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonej partii zamówienia lub jej części. Wówczas Wykonawca ma obowiązek – na wniosek Zamawiającego – wymienić przedmiot dostawy w całości lub części, nie później niż w ciągu 48 godzin (dni robocze*), chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin dostawy.
15. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, na wszystkie obiekty wymienione w ust. 1, wraz z pierwszą dostawą, aktualne karty charakterystyki na oferowane środki do uzdatniania wody, zgodne z obowiązującymi przepisami.
16. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający musi posiadać aktualny dokument dopuszczający produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania, tj. do uzdatniania wody basenowej lub pitnej oraz karty charakterystyki na dostarczane przez Wykonawcę środki do uzdatniania wody. W przypadku utraty ich ważności lub pojawienia się nowych istotnych informacji dotyczących środków do uzdatniania wody – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki.
17. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, jednocześnie musi on być wprowadzony do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
18. Transport środków do uzdatniania wody do miejsc wskazanych przez Zamawiającego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

* za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo uznanych za święta lub wolne od pracy.