

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800 - PŁYWALNIA PODOLANKA

Obiekt : INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

Adres : ul. Czwartaków 6 Płock

INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

Kod CPV : 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

Inwestor : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Adres : 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1

Opracował : mgr inż. Małgorzata Jarlaczyk

Data : 2019-04-03

INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

Budowa : INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800 - PŁYWAŁNIA PODOLANKA

Obiekt : INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

Adres : ul. Czwartaków 6 Płock

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

1 INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

1.1 Prace montażowe

--- Koniec wydruku ---

INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

Budowa : INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800 - PŁYWALNIA PODOLANKA

Obiekt : INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800

Adres : ul. Czwartaków 6 Płock

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	INSTALACJA PŁUKANIA POWIETRZNEGO FILTRÓW D 2100, D 1800 Numer specyfikacji : SST		
1.1	Prace montażowe Numer specyfikacji : SST		
1	KNR 724-0156-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92] Wentylator bocznokanałowy np. typ SC-40A prod. VENTURE INDUSTRIES (lub równorzędne) o wydajności Q=200m3/h przy stracie ciśnienia 0.2bar z falownikiem - VENTURE INDUSTRIES (lub równorzędne) Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
2	KNR 708-0701-01-00 [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92] SZAFKA ZASILAJĄCO STERUJĄCA N=4kW WRAZ Z OKABLOWANIEM Numer specyfikacji : SST	1,000	kpl
3	ZAŁ.1 - KNNR 011-0202-01-30 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rurociągi z PVC, o połączeniach klejonych, montowane na podparciach, o średnicy zewnętrznej: 75 mm Numer specyfikacji : SST	80,000	m
4	Pozycja Dostawa materiałów - uchwyty do rur (OBEJMA RUROCIĄGU Z WKŁADKĄ GUMOWĄ DLA RURY D75) Numer specyfikacji : SST	1,000	kpl
5	KNR 215-0132-08-01 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów, w instalacji z rur PVC, o średnicy nominalnej: 75 mm - zawory kulowe Numer specyfikacji : SST	5,000	szt
6	KNR 215-0132-08-01 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów, w instalacji z rur PVC, o średnicy nominalnej: 75 mm - zawory zwrotne Numer specyfikacji : SST	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---