

Płock, 19.03.2020 r.

MOSIR/139/DA/2020

WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia pn. **Okresowa kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w obiektach MOSiR Płock Sp. z o.o. w 2020 r.**

Zamawiający - MOSiR Płock Sp. z o.o., udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę doprecyzować co Państwo rozumiecie jako "przeegląd ogólny instalacji elektrycznej", czy chodzi o przegląd roczny w miejscach "mokrych" czy o coś innego?

Odpowiedź nr 1

Przeegląd ogólny - wizualne sprawdzenie instalacji oraz test wyłączników różnicowo-prądowych.

Pytanie nr 2

Przeegląd rozdzielni elektrycznych - czy chodzi tylko o oględziny czy również prace konserwacyjne jak czyszczenie, odkurzanie, dokręcanie itp?

Odpowiedź nr 2

Przeegląd rozdzielni elektrycznych – polega m.in. na sprawdzeniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów.

Marek Chłodziński



Dyrektor
Biuro Inwestycji i Remontów