

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, w okresie kwiecień – grudzień 2017 r., środków do uzdatniania wody basenowej, wymienionych w ust. 2, do następujących pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.:
 - 1) Pływalnia „Jagiellonka”, ul. Themersonów 1,
 - 2) Pływalnia „Kobylanka”, ul. Kobylńskiego 28,
 - 3) Pływalnia „Podolanka”, ul. Czwartaków 6.
2. Środki do uzdatniania wody:

Lp.	Nazwa produktu	Planowane maksymalne zapotrzebowanie w kg w okresie obowiązywania umowy
1	techniczny podchloryn sodu (NaOCl) w płynie zawierający min. 15 % aktywnego chloru o terminie ważności minimum 14 dni	27900
2	kwask siarkowy (H ₂ SO ₄) 96% techniczny	5450
3	siarczan glinu techniczny zawierający min. 16% glinu	550
4	płynny środek przeciw glonom, grzybom i bakteriom, znajdującym się w wodzie, zawierający polimer czwartorzędowy chlorowanej aminy o zawartości substancji czynnej min. 24% - typu „Alfuba Specjal” lub równoważny	950

3. W przypadku przestoju pływalni, nieprzewidzianego w chwili zaproszenia do składania ofert, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zamówienia.
4. Przyjęte ilości towaru stanowią przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie.
5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego maksymalnej planowanej ilości towaru w okresie obowiązywania umowy.
6. Środki winny być dostarczane w następujących opakowaniach:
 - 1) techniczny podchloryn sodu - do 30 kg,
 - 2) kwas siarkowy techniczny - do 10 kg,
 - 3) siarczan glinu techniczny - do 25 kg,
 - 4) płynny środek przeciw glonom, grzybom i bakteriom, zawierający polimer czwartorzędowy chlorowanej aminy o zawartości substancji czynnej min. 24% - typu „Alfuba Specjal” lub równoważny - do 30 kg.
7. Puste opakowania po środkach do uzdatniania wody Wykonawca winien odbierać przy każdej kolejnej dostawie. W przypadku zakończenia współpracy opakowania z ostatniej dostawy Wykonawca odbierze w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż 45 dni od daty ostatniej dostawy.
8. Dostawa powinna być realizowana w ciągu 48 godzin (dni robocze*) od pisemnego zamówienia (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną) lub w terminie podanym w zamówieniu, własnym środkiem transportu na poszczególne pływalnie, na koszt Wykonawcy, w ilości podanej w zamówieniu.
9. Rozładunku dostarczonego towaru dokonuje Wykonawca do drzwi pomieszczenia składowania i magazynowania środków chemicznych, wskazanego przez Zamawiającego
10. Opakowania na środki do uzdatniania wody winny być nieuszkodzone, zamknięte fabrycznie oraz zawierać etykietę producenta z jego nazwą i informacjami dot. składu chemicznego produktu w języku polskim i opatrzone aktualnym terminem ważności produktu.

11. Oznakowanie opakowania winno uwzględniać wymogi zgodnie z Ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1213.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 450).
12. W przypadku nie spełnienia powyższych obostrzeń Zamawiający może nie przyjąć dostarczonej partii zamówienia.
13. W przypadku dostawy środków niespełniających norm jakościowych (np. zanieczyszczenia), w uszkodzonych pojemnikach, lub bez aktualnych atestów i kart charakterystyki, Wykonawca ma obowiązek – na wniosek Zamawiającego – wymienić przedmiot dostawy w całości lub części, nie później niż w ciągu 48 godzin (dni robocze*), chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.
14. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, na wszystkie obiekty wymienione w ust. 1, wraz z pierwszą dostawą, aktualne karty charakterystyki na oferowane środki do uzdatniania wody basenowej, zgodne z obowiązującymi przepisami. W okresie obowiązywania umowy dokumenty te muszą być aktualne.
15. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający musi posiadać aktualny dokument dopuszczający produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania, tj. do uzdatniania wody basenowej lub pitnej oraz karty charakterystyki na dostarczane przez Wykonawcę środki do uzdatniania wody. W przypadku utraty ich ważności lub pojawienia się nowych, istotnych informacji dotyczących środków do uzdatniania wody – Wykonawca dostarcza aktualne.
16. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, jednocześnie musi on być wprowadzony do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami.
17. Transport środków do uzdatniania wody do miejsc wskazanych przez Zamawiającego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

* za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo uznanych za święta.