

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 26 września 2014 roku

PZOZ/DZP/382/41PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1**

Jaki jest czas reakcji na wezwania nagłe: według SIWZ jest 6 godzin, natomiast w umowę zostało wpisane 2 godziny?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji na wezwanie nagłe wynosił 2 godziny i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 2**

W wykazie urządzeń wentylacyjnych i chłodni, czyli te urządzenia w Państwa przypadku nie występują?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia wentylacyjne i chłodnicze nie są objęte przedmiotowym postępowaniem.**

**Pytanie nr 3**

Jaka jest częstotliwość przeglądów serwisowych w ciągu roku – co miesiąc? Co kwartał? Proszę o wskazanie częstotliwości w 1 roku:

- a) lodówek i chłodziarek
- b) klimatyzacji

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby częstotliwość przeglądów serwisowych lodówek i chłodziarek odbywała się raz w roku. Częstotliwość przeglądów serwisowych klimatyzacji należy dokonywać według Harmonogramu, który Zamawiający utworzy jako nowy Załącznik 1.3 do OPZ. Zamawiają zmodyfikuje także Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Załącznik Nr 1.2. do OPZ.**

**Pytanie nr 4**

W związku z postępowaniem na "Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Nr PZOZ/DZP/382/41PN/14" proszę o wyjaśnienie, które z urządzeń są w okresie gwarancyjnym, ponieważ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią autoryzację na naprawy gwarancyjne, ale z SIWZ nie wynika, których urządzeń to dotyczy.

**Odpowiedź: Naprawy gwarancyjne sześciu urządzeń wykazanych w Harmonogramie przeglądów są monitorowane przez firmy montujące urządzenia, z którymi Zamawiający ma podpisane umowy, na których spoczywa obsługa. W momencie wygaśnięcia umowy, obowiązek serwisu spoczywa na Wykonawcy.**



Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

## Załącznik Nr 1 do SIWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa serwisowa systemów klimatyzacyjnych i urządzeń chłodniczych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji klimatyzacji i urządzeń chłodniczych zapewniające sprawne ich funkcjonowanie, polegające na:

- 1) dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;
- 2) wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);
- 3) kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);
- 4) testowaniu układów automatyki;
- 5) instalacja elektryczna zasilająca i sterownicza:
  - sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
  - sprawdzenie zabezpieczeń,
  - sprawdzenie styczników sprężarek,
  - sprawdzenie stanu przekaźników,
  - sprawdzenie układu sterowania,
  - sprawdzenie szczelności połączeń
  - sprawdzenie ciśnień w układzie,
  - uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
  - sprawdzenie poprawności działania układu,
  - sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,
  - czyszczenie/wymiana filtrów powietrza,
  - czyszczenie/wymienianie urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,
  - sprawdzenie instalacji odpływu skroplin.
- 6) każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;
- 7) udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.

Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszącym urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w ciągu **2 godzin** od otrzymania powiadomienia, inny czas reakcji. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy serwisowej nie później niż **w ciągu 2 godzin** od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i termin napraw każdorazowo, natomiast koszty napraw – zgodnie z formularzem cenowym.

Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis administratora danego obiektu, potwierdzający należyte jej wykonanie.

Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych w niniejszym załączniku oraz do źródeł wody i prądu.

Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregokolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia, może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia.

**Ekspertyzy:** w ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona ekspertyzy urządzeń objętych umową

**Naprawy pogwarancyjne:** koszt roboczogodziny naprawy pogwarancyjnej urządzeń bez dojazdu – wg stawki zawartej w formularzu cenowym. Pod pojęciem „koszt roboczogodziny” Zamawiający rozumie – koszt robocizny napraw pogwarancyjnych, bez kosztów wbudowanych materiałów.

**Naprawy gwarancyjne** są monitorowane przez firmy montujące, z którymi Zamawiający ma podpisane umowy, na których spoczywa obsługa – dotyczy pozostałych klimatyzatorów wykazanych w Załączniku nr 1.3. do OPZ *Harmonogram przeglądów dla urządzeń klimatyzacyjnych. W momencie wygaśnięcia umowy, obowiązek serwisu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania autoryzacji urządzeń firm CARRIER i HITACHI.*

#### Załączniki do OPZ:

1.1 Wykaz urządzeń chłodniczych

1.2 Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych

1.3 Harmonogram przeglądów dla urządzeń klimatyzacyjnych

**Załącznik Nr 1.2. do OPZ Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych otrzymuje nowe brzmienie:**

Budynek - pomieszczenia	Nazwa urządzenia
<b>Szpital św. Trójca, Płock ul. Kościuszki 28</b>	
<b>Budynek A</b>	
Apteka	Klimatyzator HITACHI RAS 07G4
Laboratorium	Klimatyzator HITACHI RAS 09G4
Bakteriologia I	Klimatyzator HITACHI RAS 35FH5
Bakteriologia II	Klimatyzator HITACHI RAS 35FH5
<b>Budynek B</b>	
Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E
Oddział Neonatologiczny	Klimatyzator DAIKIN FLXS 25B
Izba przyjęć	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D
Gabinet zabiegowy	Klimatyzator DAIKIN FTN 25 D
Agregat wody lodowej	CARRIER 30RA033C9HZ
<b>Budynek C</b>	
Pomieszczenie UPS	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E - zdemontowany
Sala nr 1 ćwiczeń Ortopedia	Klimatyzator DAIKIN FTYN 35B
Agregat wody lodowej	AERMEC NRA 325
<b>Budynek D</b>	
Serwerownia	Klimatyzator DAIKIN FTKS 200 3VMW
Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator AIKIN FTKS 35D 3VMW
Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW RAS-18 SKVE 2
Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW RAS-107 SKVE 3
Sekretariat	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój W-ce Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Dyr. Ds. Lecznictwa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Kierownika Biura Zarządu	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
<b>Budynek K</b>	
USG	Klimatyzator DAIKIN ATXS25DAMB
Gastroskopia	Klimatyzator DAIKIN ATXS25DAMB
Sala Reanimacyjna	Klimatyzator DAIKIN FLKS 35BAVMB
<b>Budynek H1</b>	
Zakład Sterylizacji	Klimatyzator HITACHI 6-3-35-3-26
<b>Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny Płock, ul Tysiąclecia 13</b>	
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W





Centralny Ośrodek Rehabilitacji Płock, ul. Tysiąclecia 13												
Centralny Ośrodek Rehabilitacji	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W	X		X		X		X		X		X
<b>Pozostałe klimatyzatory</b>												
Przychodnia Ortopedyczna	RAC-50YH71042647088/RAS50FH71033484126	Zamawiający zawarł umowę, która obowiązuje do grudnia 2017 roku										
Przychodnia Ortopedyczna	RAC-18YH6010468/RAS-18FH76008027											
Pomieszczenie UPS bud. C	HITACHI RAS 18FH6	Zamawiający zawarł umowę, która obowiązuje do września 2016 roku										
Pomieszczenie UPS bud. C	HITACHI RAS 18FH6											
Przychodnia Chirurgiczna bud. A	HITACHI RAK-25PPB+RAC-25WPB 000434WPB	Zamawiający zawarł umowę, która obowiązuje do czerwca 2015 roku										
Przychodnia Chirurgiczna bud. A	HITACHI RAK-25FPB+RAC-25WPB 000452											

**Załącznik Nr 3 pkt 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż **2 godziny** od chwili zgłoszenia telefonicznego, za wyjątkiem przypadków szczególnie skomplikowanych, o których Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego wskazując ich przyczynę.

**Zamawiający upoważnia Wykonawcę do naniesienia w/w zmiany w SIWZ.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARĄDKU  
  
Marek Stabicki

~~PROKURENT~~  
  
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 26 września 2014 roku PZOZ/DZP/382/41PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi  
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....