

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1:

Zwracam się z prośbą o zastąpienie butli typu LIV standardowymi butlami o odpowiedniej pojemności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza standardowe butle o odpowiedniej pojemności – 2 litry, pod warunkiem, że zaoferowany produkt będzie spełniał pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2:

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na pytanie pierwsze będzie negatywna to proszę o wyłączenie do odrębnego pakietu tlenu medycznego LIV wraz z usługami dotyczącymi dostawy gazu w tych butlach.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 1.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy