

Płock, dnia 11 lutego 2013 roku

PZOZ/DZP/382/15PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wraz z montażem dźwigu do przewozu osób i towarów oraz demontaż istniejącego dźwigu osobowego w budynku szpitalnym „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych wewnątrz szybu windowego oraz adaptacyjnych na zewnątrz.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Informujemy, że czas jaki jest niezbędny do wyprodukowania oraz skompletowania elementów dźwigu to minimum 10 tygodni. Zaś czas technologicznego montażu dźwigu, to termin 6 tygodni. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 16 tygodni od daty jej zawarcia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14 lutego 2013 roku do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczętka Wykonawcy