

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Wykonanie obsługi zapobiegawczej, konserwacyjnej i regulacyjnej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. **Termin wykonania usługi:** sukcesywnie przez 24 miesiące
3. **Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:**
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, poświadczony za zgodność z oryginałem kopii przez Wykonawcę;
 - b) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia tj:
 - Certyfikat F-gazowego dla personelu,
 - Certyfikat F-gazowego dla Firmy,
 - autoryzację producentów urządzeń znajdujących się na gwarancji /HITACHI - urazówka, CARRIER - trakt porodowy, DAIKIN, – rozdzielnia/, Uprawnień SEP do 1kV kategorii E lub oświadczenie o uzyskaniu powyższych dokumentów najpóźniej do dnia realizacji pierwszego przeglądu.
 - c) oświadczenie, że pracownicy Wykonawcy posiadają badania wysokościowe. parafowany wzór umowy – załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia;
 - d) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez Wykonawcę;
 - e) kserokopie polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.;
 - f) formularz cenowy - załącznik nr 2.
4. **Kryterium wyboru oferty, sposób oceny oferty.**

Lp.	Kryterium	Waga Kryterium	Sposób punktacji (do dwóch miejsc po przecinku)
1.	Cena ryczałtowa za 1 miesiąc przeglądów i serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych	75 %	Najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2.	Czas reakcji na zgłoszenie usterki (maksymalnie 5 godzin*)	10%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium
3.	Koszty roboczogodziny wraz z dojazdem	15%	Najniższy koszt roboczogodziny / Zaoferowany koszt roboczogodziny x 100% x % waga kryterium

* Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie usterki – 5 godzin

Ad.1. Ocena kryterium „Cena ryczałtowa za 1 miesiąc przeglądów i serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w Formularzu oferty – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie usterki” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu oferty – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia i po przyznaniu punktów:

1-2 godziny – 15 pkt
3-4 godziny – 10 pkt
5 godzin – 1 pkt

i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Zaoferowany „Czas reakcji na zgłoszenie usterki” nie może być dłuższy niż 5, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

Ad.3. Ocena kryterium „Koszty roboczogodziny wraz z dojazdem” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w Formularzu oferty – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą punktację, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.


Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach ani krótszych okresów gwarancji.

5. **Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami** (w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 07,00-14,00) jest Joanna Jachimska- Kierownik Działu Obsługi Technicznej, tel. 024 364 51 01, 668 103 012, faks 024 364 51 02.
6. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym – **Załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia. Wszystkie strony oferty powinny być opatrzone pieczętą firmową, podpisane przez Wykonawcę, kolejno ponumerowane, poczynwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty oraz posiadać datę sporządzenia oferty.
7. Ofertę należy przesłać wraz z załącznikami w formie elektronicznej bądź pisemnej na adres siedziby Spółki do dnia do dnia 18.11..... 2016 roku do godz. 12.00.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURENT

Małgorzata Wesoła

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy



Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa serwisowa systemów klimatyzacyjnych i urządzeń chłodniczych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji klimatyzacji i urządzeń chłodniczych zapewniająca sprawne ich funkcjonowanie, polegająca na:

- 1) dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;
- 2) wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);
- 3) kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);
- 4) testowaniu układów automatyki;
- 5) w zakresie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej:
 - sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
 - sprawdzenie zabezpieczeń,
 - sprawdzenie styczników sprężarek,
 - sprawdzenie stanu przekaźników,
 - sprawdzenie układu sterowania,
 - sprawdzenie szczelności połączeń
 - sprawdzenie ciśnień w układzie,
 - uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
 - sprawdzenie poprawności działania układu,
 - sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,
 - czyszczenie/wymiana filtrów powietrza,
 - czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,
 - sprawdzenie instalacji odpływu skroplin.
- 6) każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;
- 7) udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;

Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym Zamawiającym, stanowiącym załącznik do umowy.

Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszącym urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w czasie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 5 (pięć) godzin od otrzymania powiadomienia o awarii.

W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszty każdorazowo.

Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający należyte jej wykonanie.

du f

Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy oraz umiejętności naprawy chłodziarek, lodówek oraz kostkarek do lodu posiadanych przez Zamawiającego,

Wykonawca w ramach umowy nieodpłatnie będzie wykonywał ekspertyzy urządzeń.

Wykonawca w ramach umowy wykona raz w roku przegląd oraz oznakowanie lodówek w obiektach należących do Zamawiającego.

Wykonawca w ramach umowy wykona zgodnie z przepisami próby szczelności urządzeń chłodniczych zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego i przedstawi protokół pomiarów zgodny z wytycznymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 roku, poz. 56 w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpowodziowej,

Wykonawca zobowiązany jest posiadać: - Certyfikat F-gazowego dla personelu, - Certyfikat F-gazowego dla Firmy, autoryzację producentów urządzeń znajdujących się na gwarancji /HITACHI - urazówka, CARRIER - trakt porodowy, DAIKIN, – rozdzielnia/, Uprawnień SEP do 1kV kategorii E

Pracownicy wykonawcy są zobowiązani do posiadania badań wysokościowych.

Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w wymienionych obiektach oraz do źródeł wody i prądu.

Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregośkolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia, może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia o kwotę wynikającą z poniższej tabeli.

Naprawy gwarancyjne: Zleceniobiorca z dniem podpisania umowy przejmie na siebie obowiązki gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych będących na gwarancji. W przypadku nieposiadania odpowiednich autoryzacji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych zleceniobiorca zobowiązuje się zdobyć takie uprawnienia do czasu wykonania pierwszego przeglądu.

II. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Budynek - pomieszczenia	Nazwa urządzenia
Szpitala Świętej Trójcy , Płock ul. Kościuszki 28	
Budynek A	
Apteka	Klimatyzator HITACHI RAS 07G4
Laboratorium	Klimatyzator HITACHI RAS 09G4
Bakteriologia I	Klimatyzator HITACHI RAS 35FH5
Bakteriologia II	Klimatyzator HITACHI RAS 35FH5
Przychodnia Chirurgiczna	Hitachi RAK-25PPB+RAC-25WPB 000434
Przychodnia Chirurgiczna	Hitachi RAK-25PPB+RAC-25WPB 000452
Przychodnia Ortopedyczna	RAC-50YH71042647088/RAS50FH71033484126
Przychodnia Ortopedyczna	RAC-18YH6010468/RAS-18FH76008027
Budynek B	
Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator DAIKIN Invektor FTX B 50CV1B Nr K027511
Serwerownia	Klimatyzator DAIKIN Invektor D202238550314624120362
Oddział Neonatologiczny	Klimatyzator DAIKIN FLXS 25B
Izba przyjęć	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D
Gabinet zabiegowy	Klimatyzator DAIKIN FTN 25 D
Agregat wody lodowej	CARRIER 30RB017

Budynek C	
Pomieszczenie serwerowni UPS	Klimatyzator Hitachi RAS-35FH6
Pomieszczenie serwerowni UPS	Klimatyzator Hitachi RAS-35FH6
Sala nr1 ćwiczeń Ortopedia	Klimatyzator DAIKIN FTYN 35B
Agregat wody lodowej	AERMEC NRA 325
Budynek D	
Serwerownia	Klimatyzator DAIKIN FTKS 200 3VMW
Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator AIKIN FTKS 35D 3VMW
Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW
Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW
Sekretariat	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój W-ce Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Dyr. Ds.. Medycznych	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Dyr. Ekonomiczny	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Budynek K	
USG	Klimatyzator DAIKIN ATXS25DAMB
Gastroskopia	Klimatyzator DAIKIN ATXS25DAMB
Sala Reanimacyjna	Klimatyzator DAIKIN FLKS 35BAVMB
Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpital	Klimatyzator DAIKIN Invektor MS12FU-18HFRN1 MOC1-18HFN1
Budynek H1	
Zakład Sterylizacji	Klimatyzator HITACHI 6-3-35-3-26
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny , Płock , ul Tysiąclecia13	
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W
Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ,Płock , ul. Miodowa 2	
Zakład Diagnostyki Obrazowej	Klimatyzator DAIKIN Invektor MS12FU-18HFRN1 MOC1-18HFN1

III. Wykaz urządzeń chłodniczych znajdujących się w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Lp.	Miejsce zainstalowania	Nazwa	Nr inwentarzowy
Płock ul. Kościuszki 28 Szpital			
1	Oddział Neonatologiczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-197
2		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-201
3		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-204
4	Oddział Wewnętrzny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-210
5		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-211
6		Lodówka POLAR	PZOZ I/IX 95-4-225
7		Lodówka Elektroluks 11055	PZOZ I/IX 95-4-239
8	Oddział Ortopedii i PRNR	Lodówka CPW 200 Polar	PZOZ I/IX 95-4-216
9		Lodówka Amika CV1103PA	PZOZ I/IX 95-4-228
10		Lodówka Candy OTT 004	PZOZ I/IX 95-4-250

Handwritten signatures and initials in blue ink.

11		Zamrażarka BEKO	PZOZ I/IX 95-3-39
12		Lodówka ARDO	PZOZ I/IX 95-4-231
13		Kostkarka	PZOZ I/IX 95-3-40
14	Oddział Pediatriczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-142
15		Lodówka DPG 24 SH ARDO	PZOZ I/IX 95-4-252
16		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-209
17		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-218
18		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-234
19	Oddział Ginekologiczno-	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-200
20	Położniczy	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-205
21		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-208
22		Lodówka RAVANSO 110310	PZOZ I/IX 95-4-246
23		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-199
24		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-203
25		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-206
26		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-207
27		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-198
28	Oddział Ginekologiczno-	Zamrażarka	PZOZ I/IX 95-3-31
29	Położniczy-Trakt Porodowy	Chłodziarka INDESIT	PZOZ I/IX 95-4-235
30		Chłodziarka BEKO	PZOZ J/IX 95-4-254
31		Chłodziarka BEKO	PZOZ J/IX 95-4-256
32		Lodówka	PZOZ J/IX 95-4-257
33	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-123
34		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-180
35		Lodówka ATLANT Mińsk	PZOZ I/IX 95-4-182
36		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-183
37		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-189
38		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-194
39		Lodówka Polar	PZOZ I/IX 95-4-195
40		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-232
41		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-82
42		Chłodziarko –zamrażarka	PZOZ I/IX 95-4- 221
43	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Zamrażarka	PZOZ I/IX 95-4-173
44	Apteka Szpitalna	Lodówka W352 Polar	PZOZ I/IX 95-4-190
45		Lodówka ZANUSSI ZT 161	PZOZ I/IX 95-4-230
46		Lodówka FARM TERM 4	PZOZ I/IX 95-4-253
47	Kadry	Lodówka W352 Polar	PZOZ I/IX 95-4-222
48	Blok Operacyjny	Lodówka ZANUSSI	PZOZ I/IX 95-4-226
49		Lodówka ARDO	PZOZ I/IX 95-4-229
50		Lodówka ELECTROLUX	PZOZ I/IX 95-4-241
51	Oddział Chirurgiczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-187
52		Lodówka CFO 140CANDY	PZOZ I/IX 95-4-248
53	Oddział Psychiatryczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-106
54		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-149
55		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-213
56		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-215
57		Lodówka Candy	PZOZ I/IX 95-4-258

58	Dzienny Oddział Psychiatryczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-217
59		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-75
60	Poradnia Chirurgiczna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-219
61		Chłodziarka	PZOZ I/IX 95-4-247
62	Bakteriologia	Szafa chłodnicza MAWI400	PZOZ I/IX 95-3-34
63		Szafa chłodnicza MAWI400	PZOZ I/IX 95-3-35
64		Szafa chłodnicza MAWI600	PZOZ I/IX 95-3-36
65		Szafa chłodnicza MAWI400	PZOZ I/IX 95-3-37
66		Szafa chłodnicza MAWI600	PZOZ I/IX 95-3-38
67		Lodówka Whirpool	PZOZ I/IX 95-3-33
68	Zakład Sterylizacji	Chłodziarka DAEWOO	PZOZ I/IX 95-4-244
69	Kuchnia szpitalna	Szafa chłodnicza	PZOZ I/IX 95-3-1
70	Kuchnia szpitalna	Szafa chłodnicza	PZOZ I/IX 95-3-41
71	Kuchnia szpitalna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-3-42
72	Biuro Zarządu	Chłodziarka	PZOZ I/IX 95-4-233
73	Dział Rozliczeń Świadczeń	Lodówka 90 I GUZZANTI	PZOZ I/IX 95-4-249
74	DLO	Lodówka OLE 15 12V	PZOZ I/IX 95-4-236
75	DOT	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-181
76	DOT	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-61
77	DOT	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-52
78	DLO	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-214

Płock, ul. Miodowa 2

Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna

79	Poradnia Przyzakładowa	Lodówka POLAR	PZOZ I/IX 95-4-151
80	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-220
81	Poradnia RTG	Lodówka POLAR	PZOZ I/IX 95-4-191
82	Poradnia takulistyczna dorosłych	Lodówka RAVANSON	PZOZ I/IX 95-4-245
83	Poradnia Chirurgiczna	Chłodziarka MPM 46CJ01	PZOZ I/IX 95-4-243
84	Gabinet Zabiegowy	Lodówka POLAR	PZOZ I/IX 95-4-64
85	Poradnia Zdrowia Psychicznego	Lodówka POLAR	PZOZ I/IX 95-4-68
86	Gospodarcza	Lodówka SNAJGE	PZOZ I/IX 95-4-105
87	Punkt Szczepień	Lodówka MASTERCotak	PZOZ I/IX 95-4-251
88		Lodówka Polar	PZOZ I/IX 95-4-227
89		Lodówka BEKO	brak
90	Gabinet Lekarski Gimnazjum Nr 5	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-242
91		Chłodziarka BEKO	PZOZ J/IX 95-4-255
92	Gabinet lekarski Zespół Szkół Tech.	Chłodziarka 50MM518	PZOZ I/IX 95-4-240

Płock, ul. Zielona 40

93	Przychodnia Podstawowej Opieki	Lodówka TFA 1 G INDESIT	PZOZ I/IX 95-4-238
94		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-57

Płock, ul. Miodowa

95	Poradnia Stomatologiczna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-174
----	--------------------------	---------	--------------------

Płock, ul. Góry 7

96	Przychodnia Podstawowej Opieki	Lodówka Polar	PZOZ I/IX 95-4-101
97		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-31

Płock, ul. Tysiąclecia 13			
98	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-196
99		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-212
100		Lodówka –zamrażarka Elektrolux	PZOZ I/IX 95-4-237