

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**”.

Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w następujący sposób:

I. pkt. 11.1.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi serwisowania, konserwacji i naprawy wentylacji z użyciem filtrów absolutnych w okresie min. 12 m-cy – dotyczy pakietu nr 1 o wartości brutto 20 000,00 zł. a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A. 2 SIWZ,
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie wystarczające do należytego serwisowania, konserwacji i naprawy wszystkich typów urządzeń wskazanych w Załączniku Nr 7 do SIWZ a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A. 3 SIWZ.

II. w pkt. 15.A. dodaje się ppkt. 2 o następującym brzmieniu:

Wykaz wykonanych usług, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie – wg **Załącznika Nr 8 do SIWZ – dotyczy pakietu 1;**

III. w pkt. 15.A. dodaje się ppkt. 3 o następującym brzmieniu:

Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu – wg załącznika nr 9 do SIWZ.

IV. w pkt. 15.C. skreśla się ppkt. 1 i 2;

V. pkt. 10 c) otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel.) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:).

VI. Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 2 pakiety:**

Pakiet Nr 1 – Urządzenia wentylacyjne

Pakiet Nr 2 – Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

Wykaz urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

2. Zakres świadczonych usług obejmuje:

- a) Dokonywanie przeglądów urządzeń i ocena ich stanu technicznego;
 - b) Wykonywanie czynności konserwacyjnych tj.: czyszczenie, odkurzanie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);
 - c) Kontrolowanie i regulacja parametrów pracy urządzeń (w tym m.in. temperatury i ciśnienia);
 - d) Testowanie układów automatyki;
 - e) Testowaniu instalacji elektrycznej, zasilającej i sterowniczej:
 - sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
 - sprawdzenie zabezpieczeń,
 - sprawdzenie styczników sprężarek,
 - sprawdzenie stanu przekaźników,
 - sprawdzenie układu sterowania,
 - sprawdzenie szczelności połączeń
 - sprawdzenie ciśnień w układzie,
 - uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
 - sprawdzenie poprawności działania układu,
 - sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,
 - czyszczenie/wymiana filtrów powietrza,
 - czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,
 - sprawdzenie instalacji odpływu skroplin
 - f) Każdorazowe sporządzanie protokołu z wykonywanych czynności;
 - g) Udzielanie porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;
 - h) Usuwanie usterek w zakresie wymiany paska klinowego, filtrów, uszczelek, bezpieczników;
3. Wszelkie naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy, po złożeniu oferty.
4. Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Ustala się następujący zakres prac serwisowych:
- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych;
 - ocena stanu technicznego zespołu wentylatorowego /kontrola stanu zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu ,czyszczenie wentylatorów/;
 - ocena stanu wymienników ciepła ,czyszczenie i prostowanie lamel ,czyszczenie całego wymiennika rotacyjnego;
 - sprawdzanie funkcjonowania przepustnic, oraz ich ewentualna regulacja;
 - sprawdzanie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, czyszczenie z osadu i zalanie syfonu;
 - sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana, oraz oczyszczenie komory filtracyjnej;
 - pomiar prądu pobieranego przez odbiorniki energii elektrycznej;

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń ,oraz układów wody lodowej i ciepła technologicznego urządzeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania łącznie z usuwaniem usterek i awarii;
- kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie
- bieżące prace konserwacyjne /odkurzanie, mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych
- sporządzanie na bieżąco protokołów serwisowych z przeprowadzonej konserwacji dla każdej centrali wentylacyjnej raz w miesiącu, potwierdzonych przez Użytkownika lub Administratora obiektu;
- przestrzeganie wszystkich innych zaleceń serwisowych zgodnie z instrukcją producenta central wentylacyjnych.

Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszącym urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

Czas przyjazdu serwisu na miejsce zgłoszonej awarii w celu jej usunięcia nie może przekroczyć 2 godzin.

W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy – po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym – wykonawca uzgodni pisemnie z zamawiającym zakres, termin i wszelkie koszty związane z usunięciem usterki lub dokonaniem naprawy.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie prac w godzinach pracy Działu Obsługi Technicznej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., tj. w godz. 06.00-22.00 z wyłączeniem prac awaryjnych – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis administratora danego obiektu lub inspektora nadzoru, potwierdzający należyte jej wykonanie.

Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta, nie krótszy jednak niż 4 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu.

Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych w niniejszym załączniku oraz do źródeł wody i prądu.

Wykonywanie usług obejmuje również:

- sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń, w tym nienadających się do naprawy;
- naprawy gwarancyjne.

6. W cenie poszczególnych prac należy uwzględnić:

- wyłączenie zespołu, porządkowanie stanowiska pracy. Zagospodarowanie odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi leży po stronie Wykonawcy- zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
- Wymianę filtrów kieszeniowych (z oczyszczeniem komory filtrów),
- Wymianę filtrów ramkowych (z oczyszczeniem komory filtrów),
- Wymianę filtrów absolutnych (z oczyszczeniem komory filtrów),
- Konserwację przepustnic w czerpniach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika),
- Konserwację przepustnic w zespołach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika),
- Regulację systemu wentylacyjnego z pomiarem wstępnym i dwukrotnym pomiarem po regulacji,

Regulacja centrali
Regulacja kratki

- Konserwację zaworów wodnych (smarowanie wrzeciona głowicy, otworenie i zamknięcie zaworu, usunięcie ewentualnych przecieków),
- Naprawę konstrukcji naciągowej paska klinowego (wentylator – silnik),
- Pomiar oporów na filtrze absolutnym,
- Wymianę filtrów absolutnych (demontaż pokrywy i filtra, czyszczenie komory, montaż filtra i komory), Blok Operacyjny, Komory laminarne,

- Wymianę tkanin w kratkach,
- Spawanie nagrzewnicy,
- Wymianę silników wentylatorów,
- Konserwację miesięczną dwóch agregatorów chłodniczych w centrali klimatyzacyjnej.

VII. Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy:

1. § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej bądź ustnej nie może przekroczyć 2 godzin.

2. § 2 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00 pod numerami telefonu/faxu

3. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Gwarancja dla wykonanej naprawy wynosi 4 (cztery) miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel.) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:).

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/BZ/382/03PN/12

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko:
Siedziba/m-ce zam.:kod.....ul.....
Województwo:.....nr telefonu/fax
http:// e-mail:
Osoba upoważniona do kontaktów:..... tel.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: **Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**
Siedziba: **ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock**

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w zakresie Pakietu Nr** oświadczamy, że usługę, będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać po cenach określonych w załączanym formularzu cenowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
 - a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
 - b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:.....

**) niepotrzebne skreślić*

8. Oferta zawiera stron podpisanych i ponumerowanych od nr do nr

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
9. Oświadczamy, że na stronach oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
10. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Miejscowość i data:

.....
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IX. Załącznik Nr 6.1 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

**„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń
i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”**

PZOZ/BZ/382/03PN/12

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 1 – Konserwacja urządzeń wentylacyjnych

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Numer tel./ fax

Lp.	Nazwa świadczonej usługi	Wynagrodzenie netto w PLN za jeden miesiąc	Wartość netto w PLN za okres 12 m-cy	Stawka VAT w %	Kwota podatku VAT	Wartość brutto w PLN za okres 12 m-cy
1.	Konserwacja urządzeń wentylacyjnych					
	Razem					

Słownie brutto:

Miejscowość i data:

.....
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

X. Załącznik Nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

PZOZ/BZ/382/03PN/12

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

Pakiet Nr 1 – Urządzenia wentylacyjne

Pomieszczenie	Rodzaj filtru
Płock ul. Kościuszki 28	
Szpital św. Trójca	
Budynek A	
Bakteriologia	Centrala SVO 15 i C5 - 1F
	Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F5
	Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F7
Budynek B	
Szatnie z zespołem sanit - Zespół nawiewny nr 1	CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
Trakt porodowy septyczny - Zespół nawiewny nr 6	CPV2-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/G2/E9-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9
Parter- sale noworodków parter - Zespół nawiewny nr 7	CPV-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9
St. łóżek część brudna - Zespół nawiewny nr 4	CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
St. łóżek część czysta - Zespół nawiewny nr 3	CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9
Trakt operacyjny- Zespół nawiewny nr 1K	CPV2-L30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9
Warsztaty - Zespół nawiewny nr 2	CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
Trakt porod. aseptyczny - Zespół nawiewny nr 5	CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9
Sale noworodków 1 piętr - Zespół nawiewny nr 8	CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9
Sale wcześniaków 1 piętr - Zespół nawiew. nr 2K	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-E0
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9
	Filtry na sali
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m ³ /h
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m ³ /h
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m ³ /h
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m ³ /h
Strych - wentylacja	Wyciąg
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3
Budynek C	
Centrala wentylacji CVA 1	CV-A 1
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9
Centrala klimatyzacji – Sala wybudzeń	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13
Centrala klimatyzacji - Sale Operacyjne	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 600 F9
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
Sala operacyjna A	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13
Sala operacyjna B	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13
Umywalnia lekarska	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
	Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13
	Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13
Dezynfekcja wstępna	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
	Filtr typ FA - 150/K 457 x 457 x 150 mm EU13
Korytarz (nad szafą)	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
Korytarz	Filtr typ FA - 150/K 610 x 305 x 150 mm EU13
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata
	Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13
	Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13
Budynek K	
Wentylacja w RTG	VBW BD3-A-2-2-1
	Filtr powietrza FW 4/7 592 x 287 x 200 G4
Płock, ul. Tysiąclecia 13	
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Centralny Ośrodek Rehabilitacji	
Wentylacja	
Centrala nr 1	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4
Centrala nr 2	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4
Centrala nr 3	VTS CLIMA typ R2S CPV-HW-V nr fab. 1831
	Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4
	Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4

Płock, ul. Miodowa 2	
Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna	
Wentylacja	R2S CPV-HW-V1 szt. typ R2S3-N-1B 2 szt.
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3

Pakiet Nr 2 – Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

Lp.	Miejsce zainstalowania	Nazwa	Nr inwentarzowy
-----	------------------------	-------	-----------------

Płock ul. Kościuszki 28			
-------------------------	--	--	--

1	Oddział Neurologiczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-197
2		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-201
3		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-204

4	Oddział Wewnętrzny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-210
5		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-211
6		Lodówka POLAR	PZOZ I/IX 95-4-225
7		Lodówka Elektroluks 11055	PZOZ I/IX 95-4-239

8	Oddział Ortopedii i PRNR	Lodówka CPW 200 Polar	PZOZ I/IX 95-4-216
9		Lodówka Amika CV1103PA	PZOZ I/IX 95-4-228
10		Lodówka Candy OTT 004	PZOZ I/IX 95-4-250
11		Zamrażarka BEKO	PZOZ I/IX 95-3-39
12		Kostkarka	PZOZ I/IX 95-3-32
13		Kostkarka	PZOZ I/IX 95-3-40

14	Oddział Pediatryczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-109
15		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-181
16		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-209
17		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-218
18		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-234

19	Oddział Ginekologiczno-	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-200
20	Położniczy	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-205
21		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-208
22		Lodówka RAVANSO 110310	PZOZ I/IX 95-4-246
23		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-199
24		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-203
25		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-206
26		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-207
27		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-198
28	Oddział Ginekologiczno-	Zamrażarka	PZOZ I/IX 95-3-31
29	Położniczy-Trakt Porodowy	Chłodziarka INDESIT	PZOZ I/IX 95-4-235

30	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-123
31		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-180
32		Lodówka ATLANT Mińsk	PZOZ I/IX 95-4-182
33		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-183
34		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-189
35		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-194
36		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-195
37		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-232
38		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-82

39	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Zamrażarka	PZOZ I/IX 95-4-173
40		Chłodziarko-zamrażarka CZP 34	PZOZ I/IX 95-3-31

41	Apteka	Lodówka W352 Polar	PZOZ I/IX 95-4-190
42		Lodówka W352 Polar	PZOZ I/IX 95-4-222
43		Lodówka ZANUSSI ZT 161	PZOZ I/IX 95-4-230

44	Blok Operacyjny	Lodówka ZANUSSI	PZOZ I/IX 95-4-226
45		Lodówka ARDO	PZOZ I/IX 95-4-229
46		Lodówka ARDO	PZOZ I/IX 95-4-231

47	Chirurgiczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-187
48		Lodówka CFO 140CANDY	PZOZ I/IX 95-4-248

49	Oddział Psychiatryczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-106
50		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-149
51		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-213
52		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-215

53	Dzienny Pobyt Psychiatryczny	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-217
54		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-75

55	Poradnia Chirurgiczna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-219
56		Chłodziarka	PZOZ I/IX 95-4-247
57	Bakteriologia	Szafa chłodnicza MAWI400	PZOZ I/IX 95-3-34
58		Szafa chłodnicza MAWI400	PZOZ I/IX 95-3-35
59		Szafa chłodnicza MAWI600	PZOZ I/IX 95-3-36
60		Szafa chłodnicza MAWI400	PZOZ I/IX 95-3-37
61		Szafa chłodnicza MAWI600	PZOZ I/IX 95-3-38
62		Zamrażarka	PZOZ I/IX 95-3-33
63	Sterylizatornia	Chłodziarka DAEWOO	PZOZ I/IX 95-4-244
64	Kuchnia szpitalna	Szafa chłodnicza	PZOZ I/IX 95-3-1
65	Biuro Zarządu	Lodówka 90 l	PZOZ I/IX 95-4-249
66		Chłodziarka	PZOZ I/IX 95-4-233
67	BLiOT	Lodówka OLE 15 12V	PZOZ I/IX 95-4-236

68	BLiOT	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-61
69	BLiOT	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-52

Płock, ul. Miodowa 2			
Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki			
70	Poradnia Przyzakładowa	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-151
71	Poradnia Skórno - Wener.	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-200
72	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-220
73	ZDO Miodowa	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-191
74	Pracownia Mykologiczna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-142
75	Poradnia Okulistyczna dorosłych	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-245
76	Poradnia Chorób Płuc	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-152
77	Poradnia Chirurgiczna Miodowa	Chłodziarka MPM 46CJ01	PZOZ I/IX 95-4-243
78	Przychodnia ul. Miodowa	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-64
79		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-68
80		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-105

81	Gabinet Lekarski Gimnazjum Nr 5	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-242
----	---------------------------------	---------	--------------------

82	Gabinet lekarski Zespół Szkół Tech	Chłodziarka 50MM518	PZOZ I/IX 95-4-240
Płock, ul. Zielona 40			
83	Przychodnia Podstawowej Opieki	Lodówka TFA 1 G INDESIT	PZOZ I/IX 95-4-238
84		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-57

Płock, ul. Reja 15/3			
85	Przychodnia Podstawowej Opieki	Lodówka MASTERCOOK	PZOZ I/IX 95-4-251
86		Lodówka Polar	PZOZ I/IX 95-4-227
87	Poradnia Stomatologiczna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-174
88		Lodówka Elecrolux	PZOZ I/IX 95-4-241

Płock, ul. Góry 7			
89	Przychodnia Podstawowej Opieki	Lodówka Polar	PZOZ I/IX 95-4-101
90		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-31

91	Poradnia Stomatologiczna	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-174
92		Lodówka Elecrolux	PZOZ I/IX 95-4-241
Płock, ul. Tysiąclecia 13			
93	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy	Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-196
94		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-212
95		Lodówka	PZOZ I/IX 95-4-237

Budynek - pomieszczenia	Nazwa urządzenia
Szpital św. Trójca , Płock ul. Kościuszki 28	
Budynek A	
Laboratorium	Klimatyzator HITACHI RAS 09G4
Budynek	Centrala SVO 15, C5 - 1F
Bakteriologia	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W
Bakteriologia	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W
Budynek B	
Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E
Oddział Neonatologiczny	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D
Izba przyjęć	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D
Gabinet zabiegowy	Klimatyzator DAIKIN FTK 25 + RN 25
Agregat wody lodowej	CARRIER
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV2-L-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/D2/D2/E9-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV2-L-30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
Klimatyzacja i wentylacja	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-E0
Budynek C	
Pomieszczenie UPS	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E
Sala ćwiczeń Ortopedia	Klimatyzator DAIKIN FTK 35B
Agregat wody lodowej	NRA R407C
Centrala klimatyzacji i went.	CVA 1
Centrala klimatyzacji i went.	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7
Centrala klimatyzacji i went.	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7
Budynek D	
Serwerownia	Klimatyzator DAIKIN FTKS 20C
Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator AIKIN FTKS 35C
Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW
Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW
Sekretariat	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój W-ce Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Dyr.. Ds.. Medycznych	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Pokój Kierownika Biura Zarządu	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
Budynek K	
USG	Klimatyzator DAIKIN ATXS25D
Gastroskopia	Klimatyzator DAIKIN ATXS25D
Bakteriologia II	Klimatyzator HITACHI RAS 35YH5
Sala Reanimacyjna	Klimatyzator DAIKIN FLKS 35D
Sala Reanimacyjna	Klimatyzator DAIKIN FLKS 35D
Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna Płock, ul. Miodowa 2	
Centrala wentylacyjna	VTS CLIMA typ R2S CPV-HW-V nr fab. 1831
Centrala wentylacyjna	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B nr fab. 1804
Centrala wentylacyjna	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B nr fab. 1802
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny Płock , ul Tysiąclecia13	
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	VBW typ BD-3(50)-L/P nr fab. C 15853/07
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	VBW typ BD-3(50)-L/P nr fab. C 15854/07
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	VBW typ BD-1(50)-L/P nr fab. C 15855/07
Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

PZOZ/BZ/382/03PN/12

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Numer tel./ fax

Oświadczam, że zrealizowałem następujące zamówienie przez min. 12 miesięcy:

Nazwa i adres Zamawiającego	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto	Termin realizacji od.... do.....	Nr Pakietu

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługa została wykonana należycie

Miejscowość i data:

.....
 Podpis:
 (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

PZOZ/BZ/382/03PN/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Numer tel./ fax

Oświadczam, że Wykonawca posiada doświadczenie wystarczające do należytego serwisowania, konserwacji i naprawy wszystkich typów urządzeń wskazanych w Załączniku Nr 7 do SIWZ

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data:

.....
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ... kwietnia 2012 roku

PZOZ/BZ/382/03PN/12

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 024 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy