


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011

Płock, dnia 16.10.2019
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami.

OZNACZENIA:

-  - KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
-  - KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY - STREFA CZYSTA I STERYLNA
-  - KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY - STREFA BRUDNA
-  - NAWIEWNIK OSADZONY NA SKRZYŃCE ROZPRĘŻNEJ
MONTOWANY W SUFICIE PODWIESZANYM
-  - WYWIEWNIK OSADZONY NA SKRZYŃCE ROZPRĘŻNEJ
MONTOWANY W SUFICIE PODWIESZANYM
-  - WYWIEWNIK OSADZONY NA SKRZYŃCE ROZPRĘŻNEJ
MONTOWANY W SUFICIE PODWIESZANYM - STREFA BRUDNA
-  - ANEMOSTAT WYWIEWNY TYP KSO
-  - ANEMOSTAT NAWIEWNY TYP KTS125
-  - ANEMOSTAT WYWIEWNY TYP KSO - STREFA BRUDNA

UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Nie należy odmierzania wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
09-402 PŁOCK, ul. Kolegiarna 20
tel. (24) 367-26-01, fax (24) 264-75-09

Załącznik do opinii sanitarnej
PPiK/2019/452/13/14/15/16/2019
dnia 15.10.2019 r.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-mieście na prawach powiatu
oraz powiatu płockim
lek. med. Roman Ostrowski
spec. epidemiolog

		SANCO PROJEKT SYLWIA PASZKIEWICZ ul. Strzelecka 5 m 57; 09-402 Płock tel. kom.: 662-268-423; e-mail: sancoprojekt@gmail.com	
RYSUNEK	RZUT PIWNICY POMIESZCZENIA STERYLIZATORNI - INSTALACJA WENTYLACJI		SKALA 1:100
OBIEKT	CENTRALNA STERYLIZATORNA - BUDYNEK B SZPITAL ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PŁOCKU Płock, ul. Kościuszki 28; obręb 8-Śródmieście; działka nr ewid. 1025	WERSJA 1	PROJEKT PW
INWESTOR	PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. UL. KOŚCIUSZKI 28; 09-400 PŁOCK	DATA 09.2019	BRANŻA SANIT.
WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Sylwia Paszkiewicz	MAZ/0470/POOS/10	IS-01 nr str. 30