

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 26 lipca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/42PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie nr 1**

Mianowicie chodzi o szczegółowe informacje na temat:

- rodzaj klimatyzatorów
- moc klimatyzatorów
- liczba klimatyzatorów
- informacje montażowe (długość rur oraz kabli, plan zabudowy)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że rodzaj, moc i ilość klimatyzatorów są podane w Wykazie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowiących Załącznik Nr 1.1 do OPZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza zmianę w treści SIWZ, polegającą na usunięciu pozycji nr 5 i 6 w Załączniku Nr 1.1 do OPZ, tabela Szpital św. Trójca, Płock ul. Kościuszki 28, Budynek A (strona 10 i 11 SIWZ).

**Załączniku Nr 1.1 do OPZ, tabela Szpital św. Trójca, Płock ul. Kościuszki 28 otrzymuje następujące brzmienie:**



Szpital św. Trójca , Płock ul. Kościuszki 28		
<b>Budynek A</b>		
L.P.	Pomieszczenia	Nazwa urządzenia
1.	Laboratorium	Klimatyzator HITACHI RAS 09G4
2.	Apteka Szpitalna	Klimatyzator HITACHI RAS - 07G4
3.	Bakteriologia	Klimatyzator HITACHI RAS 35YH5
4.	Bakteriologia	Klimatyzator HITACHI RAS 35YH5
<b>Budynek B</b>		
1.	Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E
2.	Oddział Neonatologiczny	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25B
3.	Izba przyjęć	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D
4.	Gabinet zabiegowy	Klimatyzator DAIKIN FTN 25 + RN 25
5.	Agregat wody lodowej	CARRIER
6.	Klimatyzacja	CPV2-L-30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-E0
7.	Klimatyzacja	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-E0
<b>Budynek C</b>		
1.	Pomieszczenie UPS	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E
2.	Sala chorych Nr 1 Ortopedia	Klimatyzator DAIKIN FTYN 35B
3.	Agregat wody lodowej	NRA R407C
4.	Centrala klimatyzacji	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7
5.	Centrala klimatyzacji	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7
<b>Budynek D</b>		
1.	Serwerownia	Klimatyzator DAIKIN FTKS 2003VMW
2.	Rozdzielnia elektryczna	Klimatyzator AIKIN FTKS 35D 3VMW
3.	Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW RAS-18 SKVE2
4.	Pododdział Rehabilitacji	Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW RAS-107 SKVE3
5.	Sekretariat	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
6.	Pokój Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
7.	Pokój W-ce Prezesa	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
8.	Pokój Dyr.. Ds.. Medycznych	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
9.	Pokój Dyrektora	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5
<b>Budynek H1</b>		
1.	Zakład Sterylizacji	Klimatyzator HITACHI
<b>Budynek K</b>		
1.	USG	Klimatyzator DAIKIN ATXS25D+AR25E
2.	Gastroskopia	Klimatyzator DAIKIN ATXS25D+ AR25E
3.	Sala Reanimacyjna	Klimatyzator DAIKIN FLKS 35BAVMB
<b>Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny Płock , ul Tysiąclecia13</b>		
1.	Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU  
PREZES ZARZĄDU  
Marek Stawicki Ewa Niesterenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 26 lipca 2013 roku PZOZ/DZP/382/42PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczętka Wykonawcy .....