

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/05PN/13

Płock, dnia 13 kwietnia 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *wymiana stolarki okiennej w salach chorych i pomieszczeniach towarzyszących na Oddziale Psychiatrycznym w budynku „H1”- parter na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.*

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza profile PCV wyprodukowane w technologii koekstrukcji z wykorzystaniem granulatu z odzysku czyli profile pochodzące z recyklingu, z szarym wkładem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza profile 5-komorowe o szerokości mniejszej niż 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 3

W nowych oknach ma być szpros konstrukcyjny o szerokości profilu czy międzyszybowy - może być o szerokości 8, 18, 26,45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w oknach ma być szpros konstrukcyjny o szerokości profilu.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót? Jeśli tak – prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót.

Pytanie Nr 5

Na jakiej wysokości od podłogi znajdują się okna? Jaką długość ma mieć pręt do specjalnego mechanizmu uchylacza z poziomu podłogi np. firmy GEZE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lufcika rozwierno - uchylnego z mechanizmem otwieranym z pozycji parapetu. Wysokość od podłogi posadowienia okien – 1m.

Pytanie Nr 6

Okno o wymiarze szer. 76 x wys. 195 cm- Zamawiający wymaga jako dwuskrzydłowego, podział ma być na dwa skrzydła w pionie czy w poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dzielonego w poziomie.

Pytanie Nr 7

Czy wraz z oknami mają zostać wymienione parapety zewnętrzne i wewnętrzne, czy ponownie zamontowane stare parapety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania starych parapetów.



Pytanie Nr 8

Czy szyba ma być bezpieczna dwustronnie czy wystarczy bezpieczna z jednej strony a z drugiej standardowa? Ta informacja jest nam potrzebna do wyceny, a cena różni się w zależności od wariantu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby szyba była bezpieczna dwustronnie.

Pytanie Nr 9

Czy podany współczynnik dotyczy całego okna czy samej szyby?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podany współczynnik dotyczy szyby.

Pytanie Nr 10

Proszę o określenie czy w górnym skrzydle okna ma być poprzeczka czy szpros międzyszybowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w górnym skrzydle okna była poprzeczka.

Pytanie Nr 11

Proszę o podanie szerokości wymaganego szprosu międzyszybowego, czy 18mm, 25mm, 45mm, w poszczególnych skrzydłach.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu Nr 3 niniejszego pisma.

Pytanie Nr 12

Proszę wskazać sposób rozliczenia zużycia wody i prądu? Czy możliwa jest rezygnacja z korzystania z zasobów zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że możliwa jest rezygnacja z korzystania z zasobów Zamawiającego.

Pytanie Nr 13

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 – zadania inwestycyjne widnieje zapis: "W ramach prac wykonane będą wszystkie nw. roboty budowlane i porządkowe obejmujące zakresem wymianę okien zewnętrznych drewnianych na okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła max. 1,1 W/m²K", w tym samym punkcie w zakresie robót wymagane jest : szklenie szyba zespoloną niskoemisyjną U=1,1"

Który z powyższych zapisów jest prawidłowy? Czy Zamawiający wymaga współczynnik przenikania ciepła dla całych okien U=1,1 W/m²K, czy dotyczy to szyb, a w tym przypadku współczynnik przenikania ciepła dla całych okien będzie wynosił powyżej 1,5 W/m²K?

Aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1 należy zastosować pakiet trzyszybowy o współczynniku U=0,7 W/m²K

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu Nr 9 niniejszego pisma.


Pytanie Nr 14


Czy w nowo wymienianych oknach należy zastosować nawiewniki? Jeżeli tak to jakie higrosterowalne czy ciśnieniowe ręczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania nawiewników.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIOU

Marek Stawicki

PROKURENT

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PZOZ/DZP/382/05PN/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy